



## Centrale sekcyjne CSK

Centrale sekcyjne **CSK** są urządzeniami umożliwiającymi **wszechstronną obróbkę powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych**. Typoszerzeg central wentylacyjno-klimatyzacyjnych **CSK jest najbardziej rozbudowanym typoszerzeiem** spośród oferty central JUWENT. **Poszczególne sekcje central można dowolnie konfigurować chcąc uzyskać odpowiednią obróbkę powietrza**. Centrale CSK mogą występować jako jednostki szeregowie, piętrowe (max do wielkości CSK-105) lub równoległe. Obudowa dostępna jest w wersji wewnętrznej i dachowej. Wersje dachowe mogą być dodatkowo wyposażone w czerpnię, wyrzutnię oraz dach. Centrale te można posadowić na wypoziomowanej wylewce lub konstrukcji stalowej. Dostępne są w wykonaniu **standardowym, higienicznym, higienicznym do pomieszczeń klasy S1, basenowym lub specjalnym**.

## CSK-05

### WYMIARY:



Wymiary central		
Szerokość W [mm]	Wysokość H [mm]	Wysokość H1 [mm]
800	600	100

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## CSK-10

### WYMIARY:




Wymiary central		
Szerokość W [mm]	Wysokość H [mm]	Wysokość H1 [mm]
800	800	100

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## CSK-15

### WYMIARY:



Wymiary central		
Szerokość W [mm]	Wysokość H [mm]	Wysokość H1 [mm]
1100	800	100

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## CSK-20

### WYMIARY:



Wymiary central		
Szerokość W [mm]	Wysokość H [mm]	Wysokość H1 [mm]
1100	1100	100

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## CSK-30

### WYMIARY:



Wymiary central		
Szerokość W [mm]	Wysokość H [mm]	Wysokość H1 [mm]
1400	1100	120

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## CSK-40

### WYMIARY:



Wymiary central		
Szerokość W [mm]	Wysokość H [mm]	Wysokość H1 [mm]
1400	1400	120

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## CSK-50

### WYMIARY:



Wymiary central		
Szerokość W [mm]	Wysokość H [mm]	Wysokość H1 [mm]
1750	1400	120

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.



## CSK-60

### WYMIARY:



Wymiary central		
Szerokość W [mm]	Wysokość H [mm]	Wysokość H1 [mm]
1750	1750	120

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## CSK-75

### WYMIARY:



Wymiary central		
Szerokość W [mm]	Wysokość H [mm]	Wysokość H1 [mm]
2050	1750	120

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## CSK-90

### WYMIARY:



Wymiary central		
Szerokość W [mm]	Wysokość H [mm]	Wysokość H1 [mm]
2050	2050	120

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## CSK-105

### WYMIARY:



Wymiary central		
Szerokość W [mm]	Wysokość H [mm]	Wysokość H1 [mm]
2350	2050	160

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## CSK-120

### WYMIARY:



Wymiary central		
Szerokość W [mm]	Wysokość H [mm]	Wysokość H1 [mm]
2350	2350	160

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## CSK-140

### WYMIARY:



Wymiary central		
Szerokość W [mm]	Wysokość H [mm]	Wysokość H1 [mm]
2650	2350	160

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## CSK-150

### WYMIARY:



Wymiary central		
Szerokość W [mm]	Wysokość H [mm]	Wysokość H1 [mm]
4100	1750	120

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## CSK-160

### WYMIARY:



Wymiary central		
Szerokość W [mm]	Wysokość H [mm]	Wysokość H1 [mm]
2650	2650	160

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.



## CSK-180

### WYMIARY:



Wymiary central		
Szerokość W [mm]	Wysokość H [mm]	Wysokość H1 [mm]
4100	2650	120

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## CSK-210

### WYMIARY:



Wymiary central		
Szerokość W [mm]	Wysokość H [mm]	Wysokość H1 [mm]
4700	2050	160

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.