



Centrale sekcyjne CSN

Centrale sekcyjne **CSN** są urządzeniami umożliwiającymi **wszechstronną obróbkę powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych**. Typoszereg central wentylacyjno-klimatyzacyjnych **CSN jest jednym z bardziej rozbudowanych w typoszeregu** w ofercie central JUWENT. **Poszczególne sekcje central można dowolnie konfigurować chcąc uzyskać odpowiednią obróbkę powietrza**. Centrale CSN mogą występować jako jednostki szeregowe, piętrowe lub równoległe. Obudowa dostępna jest w wersji wewnętrznej i dachowej. Wersje dachowe mogą być dodatkowo wyposażone w czerpnię, wyrzutnię oraz dach. Centrale te można posadowić na wypoziomowanej wylewce lub konstrukcji stalowej. Dostępne są w wykonaniu **standardowym, higienicznym, higienicznym do pomieszczeń klasy S1, basenowym lub specjalnym**.

CSN-20

WYMIARY:



| Wymiary central | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| Szerokość W [mm] | Wysokość H [mm] | Wysokość H1 [mm] |
| 1400 | 800 | 120 |

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

CSN-25

WYMIARY:



| Wymiary central | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| Szerokość W [mm] | Wysokość H [mm] | Wysokość H1 [mm] |
| 1750 | 800 | 120 |

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

CSN-35

WYMIARY:



| Wymiary central | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| Szerokość W [mm] | Wysokość H [mm] | Wysokość H1 [mm] |
| 1750 | 1100 | 120 |

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

CSN-50

WYMIARY:



| Wymiary central | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| Szerokość W [mm] | Wysokość H [mm] | Wysokość H1 [mm] |
| 2350 | 1100 | 160 |

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

CSN-70

WYMIARY:



| Wymiary central | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| Szerokość W [mm] | Wysokość H [mm] | Wysokość H1 [mm] |
| 2350 | 1400 | 160 |

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

CSN-80

WYMIARY:



| Wymiary central | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| Szerokość W [mm] | Wysokość H [mm] | Wysokość H1 [mm] |
| 2650 | 1400 | 160 |

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

CSN-110

WYMIARY:



| Wymiary central | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| Szerokość W [mm] | Wysokość H [mm] | Wysokość H1 [mm] |
| 2950 | 1750 | 160 |

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

CSN-125

WYMIARY:



| Wymiary central | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| Szerokość W [mm] | Wysokość H [mm] | Wysokość H1 [mm] |
| 3250 | 1750 | 160 |

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.