



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0408.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne: CSK 500-94500 m3/h, CSN 1300-56250 m3/h, CM 20000-135000 m3/h, CP 250-8500 m3/h, CPW 250-6000 m3/h, OPTIMAX-RGS 250-9500 m3/h, OPTIMAX-CROSS 250-9500 m3/h, OPTIMAX-ROTO 700-23000 m3/h, OPTIMAX-TOP 1000-10000 m3/h**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną z powłoką poliestrową, stal z powłoką cynkowo aluminiową, stal nierdzewną, stal ocynkowaną, aluminium, miedź, wełnę mineralną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: klimatyzacji i wentylacji: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej (m.in. obiektów podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów basenowych), laboratoriów, obiektów branży m.in. farmaceutycznej, elektronicznej, spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dot. obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wyk. działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych klasy S1. Wielkości niestandardowe ww. wyrobów muszą być wykonane z materiałów identycznych jak modele katalogowe. W trakcie prac montażowych i eksploatacji włókna wełny mineralnej nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

JUWENT Szymański, Nowakowski Sp. j.
08-500 Ryki
ul. Lubelska 31

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

JUWENT Szymański, Nowakowski Sp. j.
08-500 Ryki
ul. Lubelska 31



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.01.04 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.01.04 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 4 stycznia 2023

The date of issue of the certificate: 4th January 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z wp. Mary Gorka

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB