



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0242/19

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Kurtyny powietrzne: SMART, GOLD, SILVER, KP/Dp, KP/DB, KP/BB, KP/BB ECONOMIC, KP/BN**

Zawierający / containing: **ABS, stal ocynkowaną, stal malowana proszkowo, aluminium inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **obiektów handlowych, usługowych, produkcyjnych, sakralnych, branży spożywczej, farmaceutycznej, elektronicznej, magazynów, obiektów użyteczności publicznej, w tym w szpitalach i innych budynkach opieki zdrowotnej**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane.
- W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 (Dz. U. 2019 poz.595) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
- Zastosowanie w obiektach służby zdrowia z wyłączeniem bloków operacyjnych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych.
- Montaż i eksploatacja wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta.


Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

JUWENT Szymański, Nowakowski Sp. j.
08-500 Ryki
ul. Lubelska 31

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

JUWENT Szymański, Nowakowski Sp. j.
08-500 Ryki
ul. Lubelska 31



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.12.17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.12.17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 grudnia 2019

The date of issue of the certificate: 17th December 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z y. Maciej Szulka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH