



## ATEST HIGIENICZNY

**B.BK.60112.0409.2025**

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

## NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Centrale klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym:**  
**CSK wlk. 05-210 wyd.: 500-94500 m3/h; CSN wlk. 20-125 wyd.: 1300-56250 m3/h;**  
**CM wlk. 200-360 wyd.: 20000-162000 m3/h;**  
**OPTIMAX-CROSS/OPTIMAX-RGS wlk.05-90 wyd.: 250-10000 m3/h**

Zawierający / containing: stal nierdzewną, stal z powłoką cynkową i powłoką poliestrową, aluminium, miedź, wełnę mineralną i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych w: budynkach użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wyk. działalność leczniczą - pomieszczenia kl. S1, usługowych), obiektach przemysłowych m.in. branży farmaceutycznej, elektronicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaju wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi budynków i obiektów, w których są montowane. Atest obejmuje ww. wyroby z wymiennikiem glikolowym, w tym wielkości niestandardowe, które muszą być wykonane z materiałów identycznych jak modele katalogowe. W trakcie prac montażowych i eksploatacji fragmenty materiału izolacyjnego nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

JUWENT Szymański, Nowakowski Sp. j.  
08-500 Ryki  
ul. Lubelska 31



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

JUWENT Szymański, Nowakowski Sp. j.  
08-500 Ryki  
ul. Lubelska 31


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2031.04.08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2031.04.08 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 8 kwietnia 2026

The date of issue of the certificate: 8th April 2026

p.o. Kierownika  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

  
dr n. med. Maciej Szczotko